

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação		Decisão	
							Continuidade de Serviço									
							Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial							
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EEM_2018_FEV_T_1	Funchal	28/02/2018 14:51	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	1276	6187	14,3180000	0,0730000	23,9700000	25,5190000	0,0500000	6,4900000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado