

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço										
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
EEM_2019_JUL_T_1	Câmara de Lobos	17/07/2019 17:56	MT - Média tensão	INTERFERÊNCIA OBJECTOS ESTRANHOS NA REDE	66	1603	0,3560000	0,0080000	0,5200000	0,6730000	0,0120000	0,7750000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	