

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS																				
Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional													
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões												Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial						
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EEM_2019_JAN_T_1	Santa Cruz	21/01/2019 14:16	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	34	437	0,180	0,010	0,341	0,324	0,003	0,099	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado				