

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Relatório de Serviços Excecionais																
Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)			Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
EEM_2019_JUN_T_1	Funchal	15/06/2019 08:55	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	48	66	0,189	0,002	0,108	0,304	0,000	0,020	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado